

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI

# Satel®

Firma Satel Sp. z o.o. deklaruje że produkt:

## Centrala alarmowa **INTEGRA 256 Plus**

Warianty:

-

Spełnia wymagania następujących norm:

PN-EN 50131-1:2009 + PN-EN 50131-1:2009/A1:2010

PN-EN 50131-3:2010

PN-EN 50131-6:2009

w zakresie wymagań dla urządzeń

Stopnia 3 (Grade 3)

Klasy środowiskowej II (Environmental class II)

Ocena zgodności przeprowadzona została z następującymi urządzeniami pomocniczymi:

Manipulator INT-KLCDR-GR, obudowa OMI-4, zasilacz AC/AC TR75VA, akumulator 17Ah

Gdańsk,  
25.11.2013



Michał Konarski  
Kierownik Działu Badań