



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION**

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA



CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2902/2013

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza się, że wyrób budowlany:

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - panel wyniesiony typu PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208 z możliwością współpracy z modułem CSP-ETH

wprowadzony do obrotu
przez: Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk

produkowany przez: Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk

w zakładzie produkcyjnym: Satel Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk

spełnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP-PIB nr AT-0102-0397/2013
z dnia 25.06.2013 r.

W ocenie zgodności zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego określa załącznik stanowiący integralną część certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcę wymagań zawartych w umowie Nr 86/DC/2013

Okres ważności certyfikatu od 26.09.2013 r. do 24.06.2018 r.

pod warunkiem, że wymagania określone w powoływanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczącym zmianom.

**KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ**

wz. Zastępcę Kierownika Jednostki Certyfikującej
mgr inż. Ewa Sobór

DYREKTOR CNBOP-PIB

ml. bryg. dr.inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 26 września 2013 r.



JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszewskiego

PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

POLSKA



ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTIFICATE

Nr 2902/2013

Nazwa i typ wyrobu:

Urządzenie zdalnej sygnalizacji i obsługi - panel wyniesiony typu
PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208 z możliwością współpracy
z modulem CSP-ETH

wprowadzony do obrotu
przez:

Satel Sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk

Opis oraz warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego:

Typ:	PSP-104, PSP-108, PSP-204, PSP-208
Rodzaj urządzenia	konwencjonalny
Współpracuje z centralą sygnalizacji pożarowej	Centrala sygnalizacji pożarowej typu: CSP-104, CSP-108, CSP-204, CSP-208
Stopień ochrony obudowy	IP 30
Zakres temperatur pracy	-5 °C ÷ +40 °C
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	324 x 382 x 108 mm
Wersja oprogramowania:	1.0
Maksymalny pobór prądu	0,5 A
Maksymalna liczba urządzeń zdalnej sygnalizacji i obsługi współpracujących z CSP	1 sztuka
Zasilanie główne: napięcie zasilania	230 V AC
Zasilanie awaryjne: typ akumulatorów	12 V, szczelny, ołowiowo - kwasowy
Maks. pojemność akumulatorów	17 Ah
Napięcie ładowania akumulatorów	12,5 ÷ 14,5 V DC (13,8 V DC wartość typowa)

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobu: Nr B/4350/2013 z dnia 21.08.2013r.

Aprobata techniczna

Nr nr AT-0102-0397/2013 z dnia 25.06.2013 r.
wydana przez Zakład Aprobat Technicznych
CNBOP-PIB

Dokumentacja techniczna:

dokumentacja producenta dotycząca wyrobu
roku nr,

Sprawozdanie z badań:

6030/BA/12 z dnia 10.12.2012r. oraz 6236/BA/12 z
dnia 26.04.2013 r. wykonane przez Zespół
Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i
Automatyki Pożarniczej BA

KIEROWNIK
JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ

DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastępcy Kierownika Jednostki Certyfikującej
mgr inż. Ewa Sobór

ml. bryg. dr.inż. Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia: 26 września 2013 r.