

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5637/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

stwierdza, że wyrób:

**Ręczny przycisk stosowany w systemach oddymiania typu RT 46 w odmianach:
RT 46, RT 46-LT, RT 46-ST, RT 46-ALU, RT 46-LT-ALU, RT 46-ST-ALU**

produkowany przez:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

w zakładzie produkcyjnym:

D+H Mechatronic AG
Georg-Sasse-Straße 28-32
22949 Ammersbek, Republika Federalna Niemiec

spełnia wymagania:

**pkt. 12.3 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących
zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz
mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984,
z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7527/2024 z dnia 22.05.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 486/BA/24 z dnia 24.10.2024 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Sygnalizacji Alarmu Pożaru i Automatyki Pożarniczej BA CNBOP-PIB.
3. Krajowa Ocena Techniczna nr CNBOP-PIB-KOT-2024/0426-1009 wydanie 1 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5637/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 15.01.2025 r.

do 11.12.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5637/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Ręczny przycisk stosowany w systemach oddymiania typu RT 46 w odmianach:
RT 46, RT 46-LT, RT 46-ST, RT 46-ALU, RT 46-LT-ALU, RT 46-ST-ALU

Odmiana:	RT 46	RT 46-LT	RT 46-ST	RT 46-ALU	RT 46-LT-ALU	RT 46-ST-ALU
Typ:	I					
Napięcie zasilania – wartość nominalna:	24 V DC					
Napięcie zasilania – dolna wartość:	18 V DC					
Napięcie zasilania – górna wartość:	28 V DC					
Prąd dozoru:	0,008 A					
Prąd alarmowania:	0,008 A	0,008 A	0,020 A	0,008 A	0,008 A	0,020 A
Wykonanie:	wewnętrzny					
Stopień ochrony obudowy:	IP 30					
Zakres temperatur pracy:	- 5 °C ÷ + 40 °C					
Dopuszczalna wilgotność względna:	do 70 %					
Wymiary:	129 x 138 x 39 [mm] – obudowa z metalu 128 x 134 x 39 [mm] – obudowa z tworzywa sztucznego					
Rodzaj uruchamiania:	typ B: uruchamiany pośrednio					

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85 poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 15 stycznia 2025 r.